

# מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית  
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל: m-maabada-yarden@mekorot.co.il

דוא"ל:

מס' דף: 1



לכב' קיבוץ כפר גלעדי

לידי מר רפי אגמי

קיבוץ כפר גלעדי 01221

פקס: 04-6949267

## תעודת בדיקה בקטריוולוגית מדגם מס' 1017804

זיהוי משה"ב: NW00003029 מנקודת הדיגום: **GLDBML** כפר גלעדי כניסה לבית מלון

סוג מים: מי שתיה

מקור מים: קידוח

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	26/05/15	בשעה	12:45	שם מתכונת	מי שתיה בית חולים נסין	שם הדוגם:	בר חיים דודו-מעבדה מרכזית
תאריך הבאה	26/05/15	בשעה	14:44	סימול מתכונת	M6	תעודת מ. הבריאות	41
סוג הדגימה	רגילה	עומק			רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתק	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	1	-	0.1	Field Test		mg/l	0.2	CHLORINE, FREE	(*) RSCL
-	1	-	0.10	Nephelometric		NTU	0.23	TURBIDITY IN FIELD NTU	(*) TUFD
-	-	-	1	9215	SM	cfu/1 ml	26	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML	TOTB
-	0	-	1	9222B	SM	cfu/100ml	< 1	TOT.COLIFORM MF	CMF
-	-	0	1	9213E	SM	cfu/100ml	< 1	PSEU. AERUGINOSA MF	PSE

מאשר: ד"ר זלית ויזל אוחיון

תפקיד: מיקרוביולוג ארצי

תאריך: 03/06/2015

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(\*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(\*\*) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

# מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית  
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל:

m-maabada-yarden@mekorot.co.il

מס' דף: 1



לכב' קיבוץ כפר גלעדי

לידי מר רפי אגמי

קיבוץ כפר גלעדי 01221

פקס: 04-6949267

## תעודת בדיקה בקטריוולוגית מדגם מס' 1017805

### מנקודת הדיגום: GLDHHM כפר גלעדי הידראנט ח. מורים

סוג מים: מי שתיה

מקור מים: קידוח

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	26/05/15	בשעה	13:00	שם מתכונת	מי שתיה בית חולים נסין	שם הדוגם:	בר חיים דודו-מעבדה מרכזית
תאריך הבאה	26/05/15	בשעה	14:45	סימול מתכונת	M6	תעודת מ. הבריאות	41
סוג הדגימה	רגילה	עומק				רמת דוגם	מתקדם
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתק	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	1	-	0.1	Field Test		mg/l	0.3	CHLORINE, FREE	(*) RSCL
-	1	-	0.10	Nephelometric		NTU	0.34	TURBIDITY IN FIELD NTU	(*) TUFD
-	-	-	1	9215	SM	cfu/1 ml	3	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML	TOTB
-	0	-	1	9222B	SM	cfu/100ml	< 1	TOT.COLIFORM MF	CMF
-	-	0	1	9213E	SM	cfu/100ml	< 1	PSEU. AERUGINOSA MF	PSE

מאשר: ד"ר זלית ויזל אוחיון

תפקיד: מיקרוביולוג ארצי

תאריך: 03/06/2015

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(\*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(\*\*) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>